



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ

2023 оны 06 сарын 22 өдөр

Дугаар А/357

Есөнбулаг

Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай


Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсэг, Эрчим хүчний тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2 дахь хэсэг, Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрмийн 2.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан "Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем" ТӨХК-ийн дэд станц, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын болон газар доорх кабель шугамын хамгаалалтын бүсийг нэгдүгээр хавсралтаар тогтоосугай.

2.Хамгаалалтын орчны бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн аюулгүй байдалд нөлөөлж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, хамгаалалтын бүстэй холбоотой мэдээллээр олон нийтийг хангаж ажиллахыг Есөнбулаг сумын Засаг дарга (А.Алтанхуяг), "Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем" ТӨХК-ийн захирал (Б.Цэдэвсүрэн)-д тус тус үүрэг болгосугай.

3.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын орлогч (Г.Чинбат)-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА



О.АМГАЛАНБААТАР

Аймгийн Засаг даргын 20... оны...
дугаар... сарын...-ны өдрийн...
дугаар захирамжийн хавсралт


9 Д/ОА0042

"Алтай-Улиастайн Эрчим хүчний систем" ТӨХК-ийн Есөнбулаг сумын
6/0.4кВ-ын дэд станцын хамгаалалтын зурвасын хэмжээ

Д/д	Фидер	Д/д	Тр-н марк	Дэд станцын дугаар тип марк	Дэд станцын нэр	Хүчдэлийн түвшин /кВ/	Хүчин чадал /кВа/	Дэд станц 4 тийш
1	Төв	1	ТМГ-6-250	АТП-42	Шүүх	6/0.4	250	10М
2			S11-6-250	АТП-44	Фото-2	6/0.4	250	
3			S11-6/160	АТП-63	Цагдаа	6/0.4	160	
4			ТМГ-6-250	АТП-8	Холбоо	6/0.4	250	
5			S11-6/25	КТП-65	МТ-3	6/0.4	25	
6			ТМГ-6-630	ТП-10	10-н жил	6/0.4	630	
7			S11-M-630/6	ТП-10	10-н жил зуух	6/0.4	630	
8			S11-6-200	АТП-51	Чуулга	6/0.4	200	
9			ТМГ-6-250	ТП-11	Фото-1	6/0.4	250	
10			S11-6-400	ТП-7	Сутай	6/0.4	400	
11			ТМГ-6-320	ТП-9	36	6/0.4	320	
12			S11-M-100/6	ТП	Хаан банк	6/0.4	100	
13			S11-6-100	АТП-40	Шунхлай	6/0.4	100	
14	S11-6-250	АТП-43	НЭМ-3	6/0.4	250			
15	S11-6-400	АТП-49	Мандал голомт тоосго	6/0.4	400			
16	S11-6-63	АТП-5	МТ-агуулах	6/0.4	63			
17	S11-6-400	АТП-50	Айргийн хэд тоосго	6/0.4	400			
18	S11-6-250	АТП-61	НДХ	6/0.4	250			
19	S11-6-250	АТП-62	АУК-2	6/0.4	250			
20	GBT6415	АТП-66	Цэвэрлэх	6/0.4	30			
21	S11-6-160	АТП-72	Дашваанжил	6/0.4	160			
22	S11-6-250	АТП-74	Терм	6/0.4	250			
23	S11-6-400	КТП-32	Мандал зуух	6/0.4	400			
24	S11-6-100	КТП-46	МТ-1	6/0.4	100			
25	S11-6-63	КТП-64	Шижир ойл	6/0.4	63			
26	S11-6-400	КТП-69	Маргад	6/0.4	400			
27	S11-6-250	КТП-75	Тэспетролиум	6/0.4	25			
28	ТМГ-6-400	ТП-2	АУК-1	6/0.4	400			
29	S11-6-250	ТП-3	НЭМ-1	6/0.4	250			
30	S11-6-400	ТП-4	НЭМ-2	6/0.4	400			
31	S11-6-250	ТП-52	Халдварт	6/0.4	250			
32	S11-6-100	ТП-6	Ник	6/0.4	100			
33	S11-6-400	ТП	Шинэ АУК	6/0.4	150			
34	S11-6-250	АТП-28	4-н давхар	6/0.4	250			
35	S11-6-160	АТП-29	Тэмээ	6/0.4	160			
36	S11-6-63	АТП-41	Шунхлай-2	6/0.4	63			
37	S11-6-160	АТП-45	Худаг-4	6/0.4	160			
38	S11-6-250	АТП-68	Ентум	6/0.4	250			
39	S11-6-160	АТП-73	Батболд мах	6/0.4	160			
40	S11-M-100/6	КТП	Шинэ худаг 5	6/0.4	100			
41	ТМГ-6-100	КТП-30	Худаг-1	6/0.4	100			
42	ТМГ-6-100	КТП-31	Худаг-2	6/0.4	100			
43	S11-6-160	КТП-36	Худаг-3	6/0.4	160			
44	S11-6-160	КТП-47	Насос станц	6/0.4	160			
45	S11-6-250	КТП-48	Аксу-Алтай	6/0.4	250			
46	S11-6-400	КТП-48	Тоосго/зуурмаг/	6/0.4	400			
47	ТМ-100/6	КТП-79	Голын бараа	6/0.4	100			
48	S11-M-400/63	КТП-80	Цэрэнпунцаг мах	6/0.4	400			
49	S11-M-160/6	ТП	М Си Эс	6/0.4	160			
50	ТМГ-6-400	ТП-27	Тулга-Алтай	6/0.4	400			

51	РӨНС	4	S11-6-100	АТП-21	8-р цэцэрлэг	6/0.4	100	10м
52			S11-6-63	АТП-23	Ойр	6/0.4	63	
53			ТМГ-6-40	АТП-25	23 станц	6/0.4	40	
54			S11-6-25	АТП-34	Жуулчин	6/0.4	25	
55			ТМГ-6-160	КТП-24	УЦУОШГ	6/0.4	160	
56			S11-6-250	КТП-38	Шинэ нисэх-1	6/0.4	250	
57			S11-6-250	КТП-39	Шинэ нисэх-2	6/0.4	250	
58			S11-6-1000	КТП-67	Заабар	6/0.4	100	
59			S11-6-26	КТП-76	Тэслетролиум-2	6/0.4	26	
60			S11-M-63/6	АТП	Цагдаа пост	6/0.4	63	
61			S11-M-160/6	ТП	Шинэ цагдаа АТП	6/0.4	160	
62			S11-M-630/6	ТП	Солонго дс	6/0.4	630	
63			S11-6-250	АТП-70	ТУЦС	6/0.4	250	
64			S11-M-250/6	ТП	Хатнаа агуулах	6/0.4	250	
65			S11-6-800*2	ТП-71	1000-н айл	6/0.4	800	
66			S11-400/6	ТП	4-р сургууль	6/0.4	400	
67	3-р сургууль	5	S11-6-400	КТП-35	Хөгжил	6/0.4	400	
68			S11-6-400	КТП-37	5-н давхар	6/0.4	400	
69			S11-6-250	ТП-33	3-р сургууль	6/0.4	250	
70	Жаргалант	6	S11-6-160	АТП-1	Жаргалант-2	6/0.4	160	
71			S11-6-250	АТП-12	Жаргалант-1	6/0.4	250	
72			S11-6-250	АТП-13	Сутай хороо	6/0.4	250	
73			S11-6-250	АТП-14	НДУ	6/0.4	250	
74			S11-6-400	АТП-51	Залуур тосго	6/0.4	400	
75			S11-6-160	АТП-59	Жаргалант-3	6/0.4	160	
76			S11-6-400	ТП-26	ТМС	6/0.4	400	
77			S11-6-160	АТП	Сутай хороо-2	6/0.4	160	
78	S11-6-160	АТП	Сутай шинэ	6/0.5	161			
79	Баяншанд	7	S11-M-250/6	ТП	Жаргалант апартамент	6/0.5	250	
80			S11-6-250	АТП-19	Олоннуур-1	6/0.4	250	
81			ТМГ-6-250	АТП-20	Олоннуур-2	6/0.4	250	
82	Баянхайрхан	8	S11-6-160	АТП-53	Олоннуур-3	6/0.4	160	
83			S11-6-160	АТП-57	Олоннуур-4	6/0.4	160	
84			S11-M-250/6	АТП-64	ХОСГ-3	6/0.4	250	
85			ТМГ-6-250	АТП-16	Ажилчин	6/0.4	250	
86			S11-6-250	АТП-17	Гомбо-1	6/0.4	250	
87			S11-6-250	АТП-18	ХОСГ-1	6/0.4	250	
88	Харзат	9	S11-6-250	АТП-54	Гомбо-2	6/0.4	250	
89			S11-6-250	АТП-15	Есөнбулаг-1	6/0.4	250	
90	S11-6-160	АТП-55	Есөнбулаг-2	6/0.4	160			
91	ZY-9-4000-35/6		Бүрдмэл хуваарилах	Есөнбулаг 35/6 кВ-ын дэд станц	35/6.	4000	15	
92	ТМГ-4000-35/6					4000		

"Алтай-Улиастайн Эрчим хүчний систем" ТӨХК-ийн 6.35кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын болон газар доорх кабель шугамын хамгаалалтын зурвасын хэмжээ



д/д	Есөнбулаг сум доторх	Тил марк	Хүчдэлийн түвшин "кВ"	Шугамын урт /км/	Шугамын захын утаснаас 2 тийш
1	Алтай хот доторх Тайшир оруулга	АС-50 АС-95	6 35	58.6 3.8	2м
2	Шарга гаргалгаа	АС-70	35	3.2	4м
	Бигэр гаргалгаа	АС-70	35	5.4	